

附件 2

平远县农村生活污水治理设施运维检查表

日期		地点	镇	村	小组		
终端设施类型		设施规模		检查人员 签字处			
序号	项目	评价方法	检查内容			是	否
1	收集设施标准化运维评价指标	现场勘察	污水输送是否正常。				
			检查井结构是否完善、通水。				
			收集设施产生的废弃物是否妥善处理。				
2	终端设施标准化运维评价指标	现场勘察	主体设施功能运行情况是否正常。				
			各池体是否水位正常，其中资源化设施水是否有效利用，利用池水位是否低于最高液位 80%。				
			出水水质是否正常，排水是否通畅。				
			工艺设备/材料/植物/基质等管理是否管控优良。				
			护栏、围挡和爬梯等附属设施是否完整、牢固。				
			简介牌、标识牌管理是否妥善。				
			设施范围内环境卫生是否良好。				
			周边水体环境是否健康。				
污泥、废弃物是否处置合理。							
检查人员意见栏：							